(ബി) ഉണ്ട്. വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ 3-3-2014-ലെ No. 568/2014 (CP/Plg. I/Brahmapuram) നമ്പർ ഓർഡർ പ്രകാരം ആദ്യഘട്ടമായി ബ്രഹ്മപുരം ഡീസൽ പവർ പ്ലാന്റിലുള്ള കേടായ രണ്ട് ജനറേറ്ററുകൾ മാറ്റി പ്രകൃതി വാതക ഇന്ധനം ഉപയോഗിച്ച് ഏകദേശം 36-42 MW സ്ഥാപിത ശേഷിയുള്ള ജനറേറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഉദ്ദേശം 144.8 കോടി രൂപ ചെലവാക്കുവാനുള്ള അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(സി) ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ബ്രഹ്മപുരം ഡീസൽ നിലയത്തിൽ നിന്ന് പ്രകൃതിവാതകം ഉപയോഗിച്ച് 36-42 MW വരെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത്.

(ഡി) പ്രസ്തുത പദ്ധതിയ്ക്ക് കളമശ്ശേരിയിലുള്ള ചീഫ് എഞ്ചിനിയർ (തെർമൽ പ്രോജക്ടസ്)-ന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും ടെണ്ടർ വിളിക്കുകയും ലഭിച്ച ടെണ്ടറുകളുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടന്നു വരികയുമാണ്.

സൗജന്യ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾ

18 (4009) ശ്രീമതി കെ. കെ. ലതിക : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) സംസ്ഥാനത്തെ ഏതെല്ലാം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉപഭോക്താക്കൾക്കാണ് വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾ സൗജന്യമായി നൽകുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(ബി) സൗജന്യം ലഭിക്കാത്ത ഉപഭോക്താക്കൾ, പോസ്റ്റ് ഒന്നിന് നൽകേണ്ട തുക എത്രയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) 2014-ലെ കേരള ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ കോഡിലെ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ന്യായമായ നിരക്കിൽ ചെലവ് ഈടാക്കി മാത്രമേ പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ച് നല്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള വൈദ്യുതി കണക്ഷനുകൾ നല്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

(ബി) 7 മീറ്റർ പോസ്റ്റിന് 1741 രൂപ

8 മീറ്റർ പോസ്റ്റിന് 2141 രൂപ

9 മീറ്റർ പോസ്റ്റിന് 3353 രൂപ

ഇടുക്കി മണ്ഡലത്തിലെ മുരിക്കാശ്ശേരി കെ.എസ്.ഇ.ബി. സബ്സ്റ്റേഷൻ

19 (4010) ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) ഇടുക്കി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ മുരിക്കാശ്ശേരി കെ.എസ്.ഇ.ബി. സബ് സ്റ്റേഷന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കായി നടപ്പാക്കിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(ബി) പ്രസ്തുത സബ്സ്റ്റേഷൻ 110 കെ. വി. ആയി ഉയർത്തി നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നോ; ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് സമയ ക്ലിപ്തത നിശ്ചയിച്ചിരുന്നോ; വ്യക്തമാക്കുമോ;

(സി) പ്രസ്തുത ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി ഇതിനോടകം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള നടപടികൾ എന്തെല്ലാമാണ്;

(ഡി) മുരിക്കാശ്ശേരി 110 കെ. വി. സബ് സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വ്യക്തമാക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) 33 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം 2006-ൽ വൈദ്യുതി ബോർഡ് വാങ്ങിക്കുകയും നിരപ്പാക്കി ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

(ബി-ഡി) മുരിക്കാശ്ശേരിയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയ 33 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ 110 കെ.വി. ആക്കി ഉയർത്തി നിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം (proposal) ഇടക്കാലത്ത് വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനകം കുത്തുങ്കലിൽ ഒരു 110 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷനും, സേനാപതിയിൽ ഒരു 33 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷനും പൂർത്തിയാക്കി കമ്മീഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിലും 110 കെ.വി. ലൈൻ വലിക്കുന്നതിനെതിരായുള്ള എതിർപ്പും ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണവും കണക്കിലെടുത്തും ആദ്യം നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ 33 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ പരിഗണനയിലുള്ളത്. ആയത് സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

സോളാർ പാനൽ

20 (4011) ശ്രീ. കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) സോളാർ പാനൽ സ്ഥാപിച്ച് സൗരോർജ്ജം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സർക്കാർ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എത്ര ഏജൻസികളുണ്ടെന്ന് വിശദമാക്കുമോ ;

(ബി) സോളാർ പാനൽ സ്ഥാപിച്ച് സൗരോർജ്ജം ലഭ്യമാക്കുന്ന എത്ര സ്വകാര്യ ഏജൻസികൾ സർക്കാർ അനുമതിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശദമാക്കുമോ ;

(സി) സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമായി സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ സോളാർ പാനൽ സ്ഥാപിച്ചു നൽകുമെന്ന് പരസ്യം നൽകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(ഡി) ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലപാട് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ?

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly